


Husets energianvändning



Energideklaration för Nilssonberg 13-18 , Göteborg

■ Detta hus använder 173 kWh/m² och år, varav el 26 kWh/m².

Liknande hus 113 – 139 kWh/m² och år, nya hus 90 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-11-22 av:

Reinhold Larsson , Energy Concept in Sweden AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.